

ΕΦΚΑ

Ενιαίος  
Φορέας  
Κοινωνικής  
Ασφάλισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΤΑΜ.  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Π.Λ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2221066102  
FAX: 2221087993

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. ....5593.....  
Ημερομηνία Εισδού 16/10/2017

Φ 81

ΧΑΛΚΙΔΑ 12/10/2017  
Αριθ πρωτ. 16162

ΠΡΟΣ  
ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ- ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
Ελ. Βενιζέλου 12  
34100 ΧΑΛΚΙΔΑ

ΘΕΜΑ : Αποστολή προκήρυξης Διαγωνισμού.

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο προκήρυξης διαγωνισμού , για την ανάδειξη μειοδότη :

1. Για τον **Καθαρισμό – Συντήρηση καυστήρων στο Περ/κό Υποκ/μα Μισθωτών Ευβοίας Πλ. Αγίας Βαρβάρας.**

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών σας

Συν : 1 φ


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΡΙΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΛΗΛΑΕΓΤΥΗΣ



Ενιαίος  
Φορέας  
Κοινωνικής  
Ασφάλισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ  
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΤΑΜ.  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2221066102  
FAX: 2221087993

ΧΑΛΚΙΔΑ 12/10/2017  
Αριθ πρωτ. 16161

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Το Περ/κό Υποκ/μα Μισθωτών Ευβοίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό πιθανού προϋπολογισμού (500.00)ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με έγγραφες κλειστές προσφορές από 12/10/2017 – 23/10/2017 για την ανάδειξη μειοδότη (με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή) για τον καθαρισμό των δυο λεβήτων ισχός 400.000kcal, τη συντήρηση – ρύθμιση και μέτρηση καυσαερίων των δυο καυστήρων, που βρίσκονται στο υπόγειο του ιδιόκτητου κτιρίου στην Πλ. Αγ. Βαρβάρας, όπου στεγάζονται οι Διοικητικές Υπηρεσίες, η Μ.Υ. ΠΕΔΥ Χαλκίδας και μέρος του ΕΟΠΥΥ, καθώς και την έκδοση εις διπλούν και πλήρως συμπληρωμένου φύλλου συντήρησης –ένα για κάθε σύστημα καυστήρα-λέβητα

Στην προσφορά να αναγράφεται η τιμή με Φ.Π.Α. και χωρίς Φ.Π.Α.

Η μειοδοσία θα γίνει στα γραφεία του Υποκ/τός μας την Τετάρτη 23/10/2017 και ώρα 13.30 μ.μ. από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Γραμματεία του Υπ/τος ( τηλ: 2221066102 ).

#### ΓΕΝΙΚΑ

- Ως συντηρητές γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, που κύρια απασχόλησή τους είναι η εγκατάσταση και συντήρηση λεβητοστασίων κεντρικών θερμάνσεων και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης των εργασιών.

- 2) Οι συντηρητές θα πρέπει να προσκομίσουν **πιστοποιητικό** του **οικείου επιμελητηρίου** με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή.
- 3) Όλοι οι συντηρητές και τεχνικοί που θα εργαστούν στις εγκαταστάσεις του λεβητοστασίου θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να **διαθέτουν - προσκομίσουν** τις **κατάλληλες άδειες** που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία.
- 4) Με την κατάθεση κάθε προσφοράς ο κάθε συντηρητής αποδέχεται τους αναφερόμενους όρους, έχει επί τόπου εξετάσει το λεβητοστάσιο της υπηρεσίας, γνωρίζει την κατάστασή τους και έχουν ληφθεί υπ' όψη όλοι οι παράγοντες που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την προσφορά του.
- 5) Στην περίπτωση που ο συντηρητής δεν προλαβαίνει στην συντήρηση και επιθεώρηση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης αυτής και μέσα στα οριζόμενα χρονικά όπια, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να τον αντικαταστήσει με άλλο.
- 6) Οι συντηρητές δεσμεύονται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας για την λειτουργία των λεβήτων. Επίσης δεσμεύονται για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων, των κανονισμών, αποφάσεων, διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων περί λειτουργίας και συντήρησης καυστήρων με χρήση πετρελαίου ως καύσιμου.

## ΕΙΔΙΚΑ

- 1) Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την ομαλή και απρόσκοπη λειτουργία όλων των λεβήτων (με τους καυστήρες – κυκλοφορητές – βάνες – πληρωτές κ.λ.π.) που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τις υποδείξεις που ορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής.
- 2) **Η διάρκεια της σύμβασης είναι για όλη την χειμερινή περίοδο ( Οκτωβρίου έως τέλη Απριλίου).**
- 3) Ο συντηρητής οφείλει σε όλη την διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί, να διενεργεί χωρίς καμιά ειδοποίηση ή υπενθύμιση από την υπηρεσία λεπτομερή έλεγχο – ρυθμίσεις και επιθεώρηση όλων των σημείων των καυστήρων και ιδιαίτερα των διατάξεων ασφαλείας του καθενός.
- 4) Ο συντηρητής οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα την Υπηρεσία για τα τυχόν ανταλλακτικά ή μέρη των ανταλλακτικών που χρειάζονται αντικατάσταση λόγω φθοράς ή βλάβης.
- 5) Ο συντηρητής ευθύνεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης που θα υπογραφεί για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων Νόμου ή Αστυνομικών ή οποιασδήποτε Αρχής.
- 6) Ο συντηρητής σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά την λειτουργία των λεβήτων και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του, είτε οποιουδήποτε τρίτου, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και είναι υπόχρεος να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη που θα προξενηθεί από ατύχημα.

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες για την συντήρηση των καυστήρων – λεβήτων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του **Περ/κού Υποκ/τος Μισθωτών Ευβοίας, Μ.Υ ΠΕΔΥ και ΕΟΠΥΥ.**

Οι εργασίες αφορούν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων το ταχύτερο δυνατό και γενικά ότι περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο και στις τεχνικές προδιαγραφές που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμ. Γ31/3236/29-10-2013 ΓΕΝ. ΕΓΓΡ. της ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Η συντήρηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις που ορίζει ο κάθε κατασκευαστής για τα μοντέλα του στην Ελλάδα. Η συντήρηση απαιτείται υποχρεωτικά από τον κάθε κατασκευαστή και τους κανονισμούς, .ώστε να πετυχαίνεται η ομαλή και απρόσκοπη λειτουργία των διαφόρων μηχανημάτων, καθ' όλη την διάρκεια λειτουργίας των συστημάτων.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:

- Καθαρισμός του λέβητα και της καμινάδας.
- Λίπανση όλων των κινουμένων εξαρτημάτων των κυκλοφορητών.
- Ρύθμιση του καυστήρα για τη λειτουργία με πετρέλαιο.
- Μέτρηση – ρύθμιση κατά BRIGON για βελτίωση βαθμού απόδοσης.
- Καταγραφή όλων των απαραίτητων στοιχείων σε φύλλο ελέγχου συντήρησης.
- Επί πλέον δύο μετρήσεις και ρύθμιση στα μέσα της χειμερινής περιόδου.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας Η/Β.
- Καθαρισμός φίλτρου πετρελαίου.
- Καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ.
- Καθαρισμός – ρύθμιση ηλεκτροδίων ιονισμού – σπινθήρα.
- Ρύθμιση αναλογίας αέρα – καυσίμου.
- Έλεγχος διαρροών καυσίμου και καυσαερίων.
- Έλεγχος ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα – καυστήρα.
- Έλεγχος και ρύθμιση πίεσης νερού στο δίκτυο σωληνώσεων (πλήρωση – εξαέρωση σωμάτων).
- Παρακολούθηση και αναγγελία βλαβών του λεβητοστασίου κατά την χειμερινή περίοδο.
- Χειροκίνητη εναλλαγή και ρύθμιση κεντρικού χρονοδιακόπτη.

Στην αμοιβή της συντήρησης συμπεριλαμβάνεται η αξία των υλικών καθαρισμού και λίπανσης.

